
Dúvidas quanto ao edital pregão eletrônico 22/2020

2 mensagens

URBIETA SECRETARIA <urbietasecretaria@gmail.com>
Para: licitacaobayeux@gmail.com

23 de outubro de 2020 14:26

Boa tarde,

Att. Sr. pregoeiro,

Gostaria de tirar dúvidas em relação ao edital pregão eletrônico 22/2020.

1- Modo de disputa: aberto e fechado. Como seria isso?

2 - Na página 25 fala gerador de potência mínima 115 kVA e na página 27 menciona potência mínima 150kVA. Qual a potência que prevalece?

No aguardo.

--

Favor confirmar recebimento!

Atenciosamente.

Rafaelli Duque

(Auxiliar de Escritório)

(83) 3221-3737 / 99106-0331 (Escritório)

(83) 9.9106-8482 (Engº Urbietta)



LICITAÇÃO PMBEX <licitacaobayeux@gmail.com>
Para: URBIETA SECRETARIA <urbietasecretaria@gmail.com>

27 de outubro de 2020 11:54

Prezado (a),

Em resposta ao vosso pedido de esclarecimentos, informamos o que segue:

1 – O modo de disputa aberto-fechado está previsto no Art. 31, inciso II da Lei 10.024/2019. O mesmo seguirá o modo de execução conforme Art. 33, § 1º ao 6º do mesmo diploma legal.

2 - No tocante a potência do gerador, o mesmo deve ser considerado conforme solicitado no Termo de Referência (150 KVA), o qual fora elaborado por equipe técnica responsável, devendo prevalecer em caso de divergência de informações.

Atenciosamente,

Email CPL: licitacaobayeux@gmail.com

Portal da Transparência: <https://www.bayeux.pb.gov.br/licitacoespmby/>

[Texto das mensagens anteriores oculto]