

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FEITO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023 – FMS-PMBEX / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00081/2023 – FMS-PMBEX

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 09H:00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.

REQUERENTE: IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 20.401.330/0001-04

I - DOS QUESTIONAMENTOS

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

- 1) *Será necessária a instalação de grades de proteção ao redor do gerador?*
- 2) *O Gerador deverá ser entregue completamente abastecido ou apenas para inicialização e testes?*
- 3) *O combustível para abastecer o gerador terá seu custo de responsabilidade da contratada ou da contratante?*
- 4) *Qual seria a periodicidade das manutenções preventivas?*
- 5) *Qual seria o tempo de atendimento emergencial (SLA)?*

II - DOS ESCLARECIMENTOS

Considerando os questionamentos feitos pela empresa requerente na solicitação de esclarecimentos, e após consulta ao setor técnico da Secretaria demandante, vimos apresentar RESPOSTAS:

- 1) **RESPOSTA:** Não será necessária a instalação de grades de proteção ao redor do gerador.
- 2) **RESPOSTA:** O gerador deverá ser entregue completamente abastecido e pronto para funcionar. Isso garantirá que o equipamento esteja operacional desde o momento da entrega, permitindo que seja utilizado imediatamente conforme necessário.
- 3) **RESPOSTA:** A responsabilidade pelo custo do combustível destinado ao abastecimento do gerador recai sobre a contratada.

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

- 4) **RESPOSTA:** A manutenção preventiva será realizada, aproximadamente, a cada 4 meses para garantir o desempenho e a confiabilidade contínuos do gerador.
- 5) **RESPOSTA:** O tempo de atendimento emergencial (SLA) é estabelecido entre 40 minutos e 01 hora. Esse intervalo de tempo foi definido para garantir a continuidade dos serviços de saúde, a segurança dos pacientes e uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência, além de visar a segurança e operacionalidade do equipamento.

III - CONCLUSÃO:

Portanto, considerando que todos os pontos suscitados foram devidamente respondidos/esclarecidos, notifique-se a empresa requerente, ficando mantida a data e horário da sessão pública do presente processo.

Bayeux-PB, 20 de Outubro de 2023.

Melanie Wendy Silva de Oliveira
MELANIE WENDY SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial/FMS